

■平塚市ふじみ野1丁目付近配水管改良工事(DB方式) 質問及び回答一覧(第2回)

No	区分	ページ	質問及び回答一覧 (第1回)の通番号	質問内容	回答	別途公表する 資料
1	別紙2	3/3	30	管撤去についても同様との理解でよろしいでしょうか。また、給水管についても同様でしょうか。	管撤去及び給水管の土留工について、掘削深さ1.0mを超える場合は計上しています。	
2	要求水準書	P.5	36	46箇所を超える場合は別途協議により決定するとの理解でよろしいでしょうか。	46箇所は見積上限価格の積算に用いた数量で参考として提示したもので、必要となる試掘箇所については、基本協定締結後に水道営業所と協議し決定することとしております。	