

令和4年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設									備考	水質基準適用施設				
			特定施設名 ※1	既設・新設別 ※2	規模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果			特定施設名 ※1	既設・新設別 ※2	排水測定結果		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
1	(株)セイワ	厚木市金田 952-1	1	焼却炉	既設	<2t	R4.4.14	1.8	R4.4.14	3.1	R4.4.15	0.25	該当なし				
2	厚木市環境センター	厚木市金田 1641-1	2	焼却炉	既設	4t≦	R4.7.13	0.090	R4.7.13	1.7	R4.7.13	0.000019	焼却灰は 全炉共通	該当なし			
			3	焼却炉	既設	4t≦	R4.12.23	0.0028	R4.10.26	0.67							
			4	焼却炉	既設	4t≦	R4.8.24	0.029	R4.8.24	1.5						R4.9.21	0
			4	焼却炉	既設	4t≦	R4.12.14	0.035	R4.12.14	1.5	R4.11.2	0					
3	大和市北部浄化センター	大和市下鶴間 2698	5	焼却炉	既設	2t~4t	R4.7.21	0.0000027	R4.7.21	0.00000044	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	R4.8.4	0.00023	
			6	焼却炉	既設	2t~4t	R4.7.22	0.044	R4.7.22	0.00000022	流動床炉のため、 焼却灰等なし						
4	大和市環境管理センター	大和市草柳 3-12-1	7	焼却炉	既設	4t≦	R4.11.25	0.015	R4.11.25	0.17	R4.11.25	0.0022	ばいじん、 焼却灰は、 各炉の試料採 取後均等混合		該当なし		
			8	焼却炉	既設	4t≦	R4.12.21	0.0039									
			9	焼却炉	既設	4t≦	R5.1.19	0.042									
5	高座清掃施設組合	海老名市本郷 1-1	10	焼却炉	新設	4t≦	R4.4.16	0.0000098	R4.10.5	0.46	R4.11.1	0.00086	H31.4.1稼働	灰貯留	新設	R4.5.6	0
							R4.8.2	0.0000019									
							R4.11.10	0.0000014									
			11	焼却炉	新設	4t≦	R5.2.3	0			R4.10.5	0.0012	H31.4.1稼働			R4.11.1	0.000042
							R4.4.8	0									
							R4.8.3	0.00000020									
						R4.10.4	0.0000073										
						R5.2.2	0										
6	愛川町美化プラント	愛川町三増 1656-2	12	焼却炉	既設	<2t	休止中				H25.4から休止	該当なし					
			13	焼却炉	既設	<2t	休止中				H25.5から休止						

※1 焼却炉: 廃棄物焼却炉、電気炉: 鉄鋼用電気炉、廃ガス: 廃ガス洗浄施設、湿式: 湿式集じん施設、灰貯留: 灰貯留施設、下水: 下水道終末処理施設、アセチレン: アセチレン洗浄施設、金属回収: 金属回収施設、担体: 担体付
き触媒製造焼成炉、フロン: フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設: 平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設: 既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≦: 4t/時以上、2~4t: 2t/時以上4t/時未満、<2t: 2t/時未満

令和4年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(県央地域県政総合センター管内)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特 定 施 設 名 ※1	既 設 ・ 新 設 別 ※2	規 模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特 定 施 設 名 ※1		既 設 ・ 新 設 別 ※2	排水測定結果		
						試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年 月 日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年 月 日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
7	ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン(株)厚木飼育センター	厚木市下古沢795	14	焼却炉	既設	<2t	R4.12.2	0.43	R4.12.2	0.92	R4.12.2	0.00000078		該当なし			
8	厚木開発(株)本厚木カンツリークラブ	厚木市飯山1700	15	焼却炉	既設	<2t	R5.2.13	0.11	R5.2.13	0.14	R5.2.13	0		該当なし			
9	(株)安藤建設	厚木市飯山4472-1	16	焼却炉	既設	<2t	測定未実施					R4年度分はR5.4.4実施	該当なし				
10	神奈川県畜産技術センター	海老名市本郷3750	17	焼却炉	既設	<2t	R5.1.13	0.026	R5.1.16	0.011	R5.1.16	0.0021		該当なし			
11	神奈川県県央家畜保健衛生所	海老名市本郷3750	18	焼却炉	新設	<2t	R4.12.22	0.00076	R4.12.23	0.013	R4.12.23	0.00000022		該当なし			
			19	焼却炉	新設	<2t	R4.12.21	0.026	R4.12.22	0.24	R4.12.22	0.00000038					
12	トピー工業(株)綾瀬製造所	綾瀬市大上2-3-1	20	焼却炉	既設	<2t	R4.11.11	0.0079	R4.11.14	0.013	R4.11.14	0.076		該当なし			
13	愛川町衛生プラント	愛川町中津5188	21	焼却炉	既設	<2t	R4.6.8	0.039	R4.6.8	0.00000038	R4.6.8	0.0055		該当なし			
14	大和市中部浄化センター	大和市深見3811	該当なし											下水	既設	R4.8.4	0.00013
15	(有)星運 小動物死体焼却工場	愛川町中津字大塚下6906-3	22	焼却炉	新設	<2t	R4.9.30	0.19	R4.9.30	0	R4.9.30	0		該当なし			
16	アニマルパーク(有)ペット霊園アニマルパーク	厚木市上依知340-27	23	焼却炉	新設	<2t	R4.8.19	0.33	R4.8.19	0.042	R4.8.19	0		該当なし			
17	厚木愛甲環境施設組合	厚木市栄町1-16-15	24	焼却炉	新設	4t≤	建設中					R7.12.1使用開始予定	灰貯留	新設	建設中		
			25	焼却炉	新設	4t≤	建設中										

※1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≤:4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満