

令和4年度ダイオキシン類自主測定結果一覧表(横須賀三浦地域県政総合センター管内)

(1/1)

No.	事業所名	所在地	大気基準適用施設										備考	水質基準適用施設			
			特定施設名 ※1	既設・新設別 ※2	規模 ※3	排出ガス測定結果		ばいじん測定結果		焼却灰等測定結果		特定施設名 ※1		既設・新設別 ※2	排水測定結果		
						試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/m3N)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	測定結果 (ng-TEQ/g)				試料採取 年月日	測定結果 (pg-TEQ/L)	
1	鎌倉市名越クリーンセンター	鎌倉市大町 5-11-16	1	焼却炉	既設	2t~4t	R4.11.30	0.06	R4.11.30	0.01	R4.11.30	0.00023		該当なし			
			2	焼却炉	既設	2t~4t	R4.11.29	0.018	R4.11.29	0.6	R4.11.29	0.00051					
2	逗子市清掃センター じん芥処理場	逗子市池子 4-956	3	焼却炉	既設	2t~4t	R5.2.22	0.0018	R5.2.22	1.9	R5.2.22	0.013	灰貯留	新設	排水再利用のため、 排出なし		
			4	焼却炉	既設	2t~4t	R5.2.28	0.023	R5.1.12	1	R5.1.12	0.025					
3	葉山町クリーンセンター	葉山町堀内 2286	5	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				R4.9.1廃止	灰貯留	既設	R4.9.1廃止			
			6	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				R4.9.1廃止						
			7	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				R4.9.1廃止						
			8	焼却炉	既設	2t~4t	廃止				R4.9.1廃止						
4	鎌倉市山崎浄化センター	鎌倉市山崎 354-2	9	焼却炉	既設	2t~4t	R4.9.26	0.00057	R4.9.26	0.00000016	流動床炉のため、 焼却灰等なし		下水	既設	R4.9.26	0.00009	
5	(有)黒田建設	三浦市南下浦町 初声2850-2	10	焼却炉	既設	<2t	休止中				H14から休止	該当なし					
6	(株)齋藤工務店	葉山町木古庭 620	11	焼却炉	既設	<2t	休止中				H20から休止	該当なし					

※1 焼却炉:廃棄物焼却炉、電気炉:鉄鋼用電気炉、廃ガス:廃ガス洗浄施設、湿式:湿式集じん施設、灰貯留:灰貯留施設、下水:下水道終末処理施設、アセチレン:アセチレン洗浄施設、金属回収:金属回収施設、担体:担体付き触媒製造焼成炉、フロン:フロン類破壊施設(水質基準適用施設が一事業場に複数ある場合は、主たる施設)

※2 既設:平成12年1月14日以前に設置された(設置工事を行った)施設、新設:既設以外の施設

※3 1時間あたりの焼却能力 4t≦:4t/時以上、2~4t:2t/時以上4t/時未満、<2t:2t/時未満