

欄に数値またはコメントを記入

| スコアシート | | 実施設計段階 | | 建物全体・共用部分 | | 住居・宿泊部分 | | 全体 |
|-----------------------|--------------------------------|--------|------|-----------|------|---------|--|-----|
| 配慮項目 | 環境配慮設計の概要記入欄 | 評価点 | 重み係数 | 評価点 | 重み係数 | | | |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | 2.6 |
| Q1 室内環境 | | | 0.32 | | | | | 2.4 |
| 1 音環境 | | 2.4 | 0.15 | - | - | | | 2.4 |
| 1.1 騒音 | | 3.0 | 0.40 | - | - | | | |
| 1 1 室内騒音レベル | | 3.0 | 1.00 | 3.0 | - | | | |
| 2 設備騒音対策 | | - | - | - | - | | | |
| 1.2 遮音 | | 2.6 | 0.40 | - | - | | | |
| 1 開口部遮音性能 | | 3.0 | 0.60 | 3.0 | - | | | |
| 2 界壁遮音性能 | | 2.0 | 0.40 | 3.0 | - | | | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | - | - | - | - | | | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | - | - | - | - | | | |
| 1.3 吸音 | | 1.0 | 0.20 | 3.0 | - | | | |
| 2 温熱環境 | | 1.3 | 0.35 | - | - | | | 1.3 |
| 2.1 室温制御 | | 1.6 | 0.50 | - | - | | | |
| 1 室温 | | 2.0 | 0.38 | 3.0 | - | | | |
| 2 負荷変動・追従制御性 | | - | - | - | - | | | |
| 3 外皮性能 | | 2.0 | 0.25 | 3.0 | - | | | |
| 4 ゾーン別制御性 | | 1.0 | 0.38 | - | - | | | |
| 5 温度・湿度制御 | | - | - | - | - | | | |
| 6 個別制御 | | - | - | - | - | | | |
| 7 時間外空調に対する配慮 | | - | - | - | - | | | |
| 8 監視システム | | - | - | - | - | | | |
| 2.2 湿度制御 | | 1.0 | 0.20 | 3.0 | - | | | |
| 2.3 空調方式 | | 1.0 | 0.30 | 3.0 | - | | | |
| 3 光・視環境 | | 2.6 | 0.25 | - | - | | | 2.6 |
| 3.1 昼光利用 | | 1.8 | 0.30 | - | - | | | |
| 1 昼光率 | | 1.0 | 0.60 | 3.0 | - | | | |
| 2 方位別開口 | | - | - | - | - | | | |
| 3 昼光利用設備 | | 3.0 | 0.40 | 3.0 | - | | | |
| 3.2 グレア対策 | | 3.0 | 0.30 | - | - | | | |
| 1 照明器具のグレア | | - | - | - | - | | | |
| 2 昼光制御 | | 3.0 | 1.00 | 3.0 | - | | | |
| 3 映り込み対策 | | - | - | - | - | | | |
| 3.3 照度 | | 3.0 | 0.15 | 3.0 | - | | | |
| 3.4 照明制御 | | 3.0 | 0.25 | 3.0 | - | | | |
| 4 空気環境 | | 3.7 | 0.25 | - | - | | | 3.7 |
| 4.1 発生源対策 | | 4.0 | 0.50 | - | - | | | |
| 1 化学汚染物質 | 告示対象外建材F を使用。 | 4.0 | 1.00 | 3.0 | - | | | |
| 2 アスベスト対策 | | - | - | - | - | | | |
| 3 ダニ・カビ等 | | - | - | - | - | | | |
| 4 レジオネラ対策 | | - | - | - | - | | | |
| 4.2 換気 | | 3.6 | 0.30 | - | - | | | |
| 1 換気量 | 換気量1.2倍。 | 4.0 | 0.33 | 3.0 | - | | | |
| 2 自然換気性能 | | 3.0 | 0.33 | 3.0 | - | | | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | 各種排気口と6.0m以上の離隔。 | 4.0 | 0.33 | 3.0 | - | | | |
| 4 給気計画 | | - | - | - | - | | | |
| 4.3 運用管理 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | | |
| 1 CO ₂ の監視 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | | |
| 2 喫煙の制御 | | 3.0 | 0.50 | - | - | | | |
| Q2 サービス性能 | | - | 0.30 | - | - | | | 3.6 |
| 1 機能性 | | 3.5 | 0.40 | - | - | | | 3.5 |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | 3.0 | 0.40 | - | - | | | |
| 1 広さ・収納性 | | 3.0 | 0.33 | 3.0 | - | | | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | 1.0 | 0.33 | 3.0 | - | | | |
| 3 バリアフリー計画 | バリアフリー-新法移動円滑化基準(最低限のレベル)を満たす。 | 4.0 | 0.33 | - | - | | | |
| 1.2 心理性・快適性 | | 3.6 | 0.30 | - | - | | | |
| 1 広さ感・景観 | 天井高さ2.7m以上かつ開口部。 | 4.0 | 0.33 | 3.0 | - | | | |
| 2 リフレッシュスペース | 喫煙コーナー、執務1%以上のリフレッシュ、自販機あり。 | 4.0 | 0.33 | - | - | | | |
| 3 内装計画 | | 3.0 | 0.33 | - | - | | | |
| 1.3 維持管理 | | 4.5 | 0.30 | - | - | | | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | 内装、外装に防汚性の高い維持管理に配慮した設計。 | 5.0 | 0.50 | - | - | | | |
| 2 維持管理用機能の確保 | 洗い場、トイレSK、廃棄物置場の確保。 | 4.0 | 0.50 | - | - | | | |
| 3 衛生管理業務 | | - | - | - | - | | | |
| 2 耐用性・信頼性 | | 3.1 | 0.31 | - | - | | | 3.1 |
| 2.1 耐震・免震 | | 3.0 | 0.48 | - | - | | | |
| 1 耐震性 | | 3.0 | 0.80 | - | - | | | |
| 2 免震・制振性能 | | 3.0 | 0.20 | - | - | | | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | 2.9 | 0.33 | - | - | | | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | 3.0 | 0.23 | - | - | | | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | 3.0 | 0.23 | - | - | | | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | 3.0 | 0.09 | - | - | | | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | 3.0 | 0.08 | - | - | | | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 主要な用途上位3種の2種以上に一般配管用ステンレス鋼管。 | 4.0 | 0.15 | - | - | | | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | 2.0 | 0.23 | - | - | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|--|-----|------|-----|---|-----|
| 2.4 信頼性 | 1 空調・換気設備 | | 3.8 | 0.19 | - | - | |
| | 2 給排水・衛生設備 | 節水型器具の利用、災害時の使用不能部分の低減。 | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| | 3 電気設備 | 非常用電源あり、電源設備・精密機械の地下空間設置を避ける。 | 5.0 | 0.20 | - | - | |
| | 4 機械・配管支持方法 | | 4.0 | 0.20 | - | - | |
| | 5 通信・情報設備 | 複数の通信網(PHS、携帯)、精密機器の親水の危険性なし。 | 3.0 | 0.20 | - | - | |
| | | | 4.0 | 0.20 | - | - | |
| 3 対応性・更新性 | | | 4.2 | 0.29 | - | - | 4.2 |
| 3.1 空間のゆとり | | | 5.0 | 0.31 | - | - | |
| | 1 階高のゆとり | 3.9m以上。 | 5.0 | 0.60 | 3.0 | - | |
| | 2 空間の形状・自由さ | 壁長さ比 < 0.1。 | 5.0 | 0.40 | 3.0 | - | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | 4.0 | 0.31 | 3.0 | - | |
| | | 3,500N/m ² 以上 - 4,500N/m ² 未満。(事務3,500N/m ²) | | | | | |
| 3.3 設備の更新性 | | | 3.8 | 0.38 | - | - | |
| | 1 空調配管の更新性 | | 3.0 | 0.17 | - | - | |
| | 2 給排水管の更新性 | 構造部材を痛めず配管の更新・修繕が可能。 | 4.0 | 0.17 | - | - | |
| | 3 電気配線の更新性 | | 3.0 | 0.11 | - | - | |
| | 4 通信配線の更新性 | | 3.0 | 0.11 | - | - | |
| | 5 設備機器の更新性 | 更新用ルート、ハッチあり、修繕時に建物機能を維持。 | 5.0 | 0.22 | - | - | |
| | 6 バックアップスペース | バックアップのスペース計画的に確保。 | 4.0 | 0.22 | - | - | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | - | 0.38 | - | - | 2.1 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | | 1.0 | 0.30 | - | - | 1.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | 3.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | 2.0 | 0.30 | - | - | 2.0 |
| | 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| | 3.2 敷地内温熱環境の向上 | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | - | - | - | - | 3.8 |
| LR1 エネルギー | | | - | 0.40 | - | - | 4.3 |
| 1 建物の熱負荷抑制 | | | 5.0 | 0.06 | - | - | 5.0 |
| 2 自然エネルギー利用 | | | 3.0 | 0.27 | - | - | 3.0 |
| | 2.1 自然エネルギーの直接利用 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| | 2.2 自然エネルギーの変換利用 | | 3.0 | 0.50 | - | - | |
| 3 設備システムの高効率化 | | | 5.0 | 0.40 | - | - | 5.0 |
| | 集合住宅以外の評価(ERRによる評価) | ERR=37.8% | 5.0 | | - | - | |
| | 集合住宅の評価 | | 3.0 | | - | - | |
| 4 効率的運用 | | | 4.5 | 0.27 | - | - | 4.5 |
| | 4.1 モニタリング | エネルギー消費量を把握し、消費特性・分析、妥当性を確認。 | 4.0 | 0.50 | - | - | |
| | 4.2 運用管理体制 | 運用、維持、保全の計画、年間エネルギー消費量の目標値あり。 | 5.0 | 0.50 | - | - | |
| LR2 資源・マテリアル | | | - | 0.30 | - | - | 3.7 |
| 1 水資源保護 | | | 3.6 | 0.15 | - | - | 3.6 |
| | 1.1 節水 | 主要水栓に節水コマ+省水型機器(節水便器)。 | 4.0 | 0.40 | - | - | |
| | 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | 3.3 | 0.60 | - | - | |
| | 1 雨水利用システム導入の有無 | | 3.0 | 0.67 | - | - | |
| | 2 雑排水等利用システム導入の有無 | 雑排水(再生水、一種類)を利用している。 | 4.0 | 0.33 | - | - | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | 3.7 | 0.63 | - | - | 3.7 |
| | 2.1 材料使用量の削減 | | 3.0 | 0.07 | - | - | |
| | 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | 既存建物躯体を再利用している。(増築している。) | 5.0 | 0.25 | - | - | |
| | 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 電炉鋼材を使用している。 | 5.0 | 0.21 | - | - | |
| | 2.4 非構造材料におけるリサイクル材の使用 | | 1.0 | 0.21 | - | - | |
| | 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | - | - | - | - | |
| | 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | 躯体と仕上が容易に分離可能。 | 4.0 | 0.25 | - | - | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | 3.6 | 0.22 | - | - | 3.6 |
| | 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | ビニル床タイル、シール、塗膜防水、塗り床等、9品目。 | 5.0 | 0.32 | - | - | |
| | 3.2 フロン・ハロンの回避 | | 3.0 | 0.68 | - | - | |
| | 1 消火剤 | 不活性ガスを使用している。ABC粉末消火器。 | 4.0 | 0.33 | - | - | |
| | 2 発泡剤(断熱材等) | | 2.0 | 0.33 | - | - | |
| | 3 冷媒 | | 3.0 | 0.33 | - | - | |
| LR3 敷地外環境 | | | - | 0.30 | - | - | 3.1 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | | 3.7 | 0.33 | - | - | 3.7 |
| | | LCCO2 81% | | | | | |
| 2 地域環境への配慮 | | | 2.7 | 0.33 | - | - | 2.7 |
| | 2.1 大気汚染防止 | | 3.0 | 0.25 | - | - | |
| | 2.2 温熱環境悪化の改善 | | 2.0 | 0.50 | - | - | |
| | 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | 4.0 | 0.25 | - | - | |
| | 1 雨水排水負荷低減 | | - | - | - | - | |
| | 2 汚水処理負荷抑制 | | 3.0 | 0.33 | - | - | |
| | 3 交通負荷抑制 | 駐車スペース確保している。 | 4.0 | 0.33 | - | - | |
| | 4 廃棄物処理負荷抑制 | ゴミの減量化を行っている。 | 5.0 | 0.33 | - | - | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | 3.1 | 0.33 | - | - | 3.1 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| | 1 騒音 | | 3.0 | 0.33 | - | - | |
| | 2 振動 | | 3.0 | 0.33 | - | - | |
| | 3 悪臭 | | 3.0 | 0.33 | - | - | |
| 3.2 風害、日照障害の抑制 | | | 3.0 | 0.40 | - | - | |
| | 1 風害の抑制 | | 3.0 | 0.70 | - | - | |
| | 2 砂塵の抑制 | | 3.0 | - | - | - | |
| | 3 日照障害の抑制 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |
| 3.3 光害の抑制 | | | 3.7 | 0.20 | - | - | |
| | 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 総合効率の高い照明、漏れ光、光の性質に考慮。 | 4.0 | 0.70 | - | - | |
| | 2 壁光の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | 3.0 | 0.30 | - | - | |