観測井・地下水集排水管のモニタリング結果（令和8年度第2四半期）

採水日：令和8年8月27日

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	地下水 集排水管ピット	環境基準値	基準省令 （廃掃法）	適否
カドミウム	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003	適
全シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	検出されないこと	適
鉛	mg/L	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.05	適
ひ素	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	0.01	0.01	適
総水銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005	0.0005	適
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004	0.004	適
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1	0.1	適
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.04	適
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	1	適
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01	0.01	適
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	適
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
セレン	mg/L	0.004	0.001	0.001未満	0.005	0.001	0.01	0.01	適
硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	mg/L	0.38	0.52	0.09	2.71	1.33	10	－	適
ふっ素	mg/L	0.28	0.18	0.17	0.16	0.20	0.8	－	適
ホウ素	mg/L	0.19	0.04	0.06	0.05	0.07	1	－	適
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.05	適
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
水素イオン濃度	－	7.8	7.8	8.0	7.6	8.2	－	－	－
溶存酸素	mg/L	7.2	5.1	4.1	8.1	8.8	－	－	－
浮遊物質量	mg/L	59	1	8	15	1	－	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	6.2	1.8	1.7	2.9	2.1	－	－	－
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5未満	0.6	4.2	0.5未満	0.5未満	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－
銅	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－
亜鉛	mg/L	0.01未満	0.01	0.01未満	0.02	0.01未満	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	0.004	0.001	0.058	0.002	0.002	－	－	－
クロム	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
ニッケル	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
大腸菌数	CFU/100mL	1未満	1未満	1未満	7	9	－	－	－
全リン	mg/L	0.09	0.10	0.12	0.06	0.11	－	－	－
全窒素	mg/L	1.2	0.80	2.8	3.0	1.5	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	17	19	13	11	16	－	－	－
ナトリウムイオン	mg/L	290	18	24	21	36	－	－	－
カリウムイオン	mg/L	5.7	3.7	4.9	3.3	4.2	－	－	－
カルシウムイオン	mg/L	41	60	46	130	59	－	－	－
マグネシウムイオン	mg/L	13	8.5	12	13	7.0	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.03未満	0.03	2.2	0.03	0.08	－	－	－
電気伝導率	mS/m	130	45	44	65	51	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.84	0.095	0.092	0.21	0.079	1	－	適

備考：「未満」とは、分析した値が該当する濃度より低いことをいう。

観測井戸・地下水集排水管のモニタリング結果（令和8年度第1四半期）

採水日：令和8年5月26日

項目	単位	No.1	No.2	No.3	No.4	地下水集排水管ピット	環境基準値	基準省令（廃掃法）	適否
カドミウム	mg/L	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003	適
全シアン	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	検出されないこと	検出されないこと	適
鉛	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
六価クロム	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02	0.05	適
ひ素	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.001未満	0.004	0.01	0.01	適
総水銀	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005	0.0005	適
アルキル水銀	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004	0.004	適
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.1	0.1	適
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04	0.04	適
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1	1	適
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.01	0.01	適
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01	0.01	適
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	検出されないこと	適
有機リン化合物	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	適
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.006	0.006	適
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003	0.003	適
チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02	0.02	適
セレン	mg/L	0.002	0.003	0.001未満	0.007	0.001	0.01	0.01	適
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.38	2.48	0.12	2.87	1.41	10	－	適
ふっ素	mg/L	0.25	0.14	0.13	0.10	0.19	0.8	－	適
ホウ素	mg/L	0.14	0.04	0.06	0.05	0.08	1	－	適
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05	0.05	適
クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002	0.002	適
水素イオン濃度	－	8.0	7.8	8.0	7.7	8.4	－	－	－
溶存酸素	mg/L	6.6	6.7	4.1	7.0	8.7	－	－	－
浮遊物質量	mg/L	7	1未満	2	3	1未満	－	－	－
化学的酸素要求量	mg/L	4.4	1.3	0.9	2.5	1.9	－	－	－
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.5未満	0.5未満	2.3	0.7	0.5未満	－	－	－
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－
フェノール類	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－
銅	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	－	－
亜鉛	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	－	－	－
溶解性鉄	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
溶解性マンガン	mg/L	0.007	0.002	0.052	0.027	0.007	－	－	－
クロム	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
ニッケル	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－
大腸菌数	CFU/100mL	3	1未満	1	1未満	1000	－	－	－
全リン	mg/L	0.04	0.08	0.08	0.05	0.11	－	－	－
全窒素	mg/L	1.0	3.8	2.6	3.4	1.5	－	－	－
塩化物イオン	mg/L	24	20	13	13	16	－	－	－
ナトリウムイオン	mg/L	300	13	27	27	38	－	－	－
カリウムイオン	mg/L	3.3	3.2	5.6	4.0	5.0	－	－	－
カルシウムイオン	mg/L	45	63	55	140	60	－	－	－
マグネシウムイオン	mg/L	24	7.7	8	12	5.7	－	－	－
アンモニア性窒素	mg/L	0.03未満	0.03未満	2.3	0.03未満	0.05	－	－	－
電気伝導率	mS/m	150	48	46	87	52	－	－	－
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	－	－	－	－	1	－	－

備考：「未満」とは、分析した値が該当する濃度より低いことをいう。