浸出水・放流水のモニタリング結果（9月分）

9月の放水量：　12,959.7m3

項目 ＼ 採水日	単位	浸出水					放流水					目標処理水質	適合状況
		9月2日	9月8日	9月16日	9月24日	9月30日	9月4日	9月8日	9月16日	9月24日	9月30日		
水素イオン濃度(pH)	—	8.1	8.1	8.4	7.8	7.8	7.6	7.7	7.8	7.7	7.8	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導度(EC)	mS/m	491	269	367	219	645	418	450	339	255	288	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.5未満	1.5	—	1.0	1.1	0.5未満	0.5未満	—	0.5	0.5未満	25	適合
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	17	14	14	11	22	7.8	7.9	10	10	10	25	適合
浮遊物質量(SS)	mg/l	1	3	1未満	2	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	0.03	適合
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	1	適合
有機燐化合物	mg/l	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	0.1未満	—	0.2	適合
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
六価クロム化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
砒素及びその化合物	mg/l	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	—	—	—	0.01	—	0.1	適合
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	0.005	適合
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	0.0005未満	—	0.003	適合
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	0.004未満	—	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	1	適合
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	—	—	0.04未満	—	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	—	0.3未満	—	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	—	0.006未満	—	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	0.02	適合
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	—	0.006未満	—	0.06	適合
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	0.03	適合
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
ほう素及びその化合物	mg/l	6.0	3.3	5.8	2.8	5.7	—	—	—	3.9	—	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	8.2	9.4	12	8.3	14	—	—	—	12	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.6	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	—	—	—	0.5	—	8	適合
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	—	—	1未満	—	5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	—	—	1未満	—	5	適合
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	0.5	適合
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	1	適合
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	1	適合
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	2	適合
ニッケル含有量	mg/l	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	0.1未満	—	1	適合
全リン	mg/l	—	—	—	0.06未満	—	—	—	—	0.06未満	—	—	—
全窒素	mg/l	9.2	10	12	8.4	17	9.1	8.6	12	12	10	—	—
塩化物イオン	mg/l	840	—	—	160	—	620	—	—	300	—	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	510	—	—	170	—	410	—	—	280	—	—	—
カリウムイオン	mg/l	86	—	—	28	—	70	—	—	42	—	—	—
カルシウムイオン	mg/l	860	—	—	380	—	750	—	—	550	—	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	70	—	—	30	—	63	—	—	48	—	—	—
水温	℃	20.5	25.0	27.5	26.0	27.0	26.0	25.0	27.0	26.5	25.5	45	適合
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	220	適合
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	8.4	—	—	—	—	12.0	—	200	適合
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	—
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	0.004未満	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水・放流水のモニタリング結果（8月分）

8月の放水量：　2,826.9m3

項目＼採水日	単位	浸出水				放流水			目標処理水質	適合状況
		8月5日	8月14日	8月19日	8月26日	8月5日	8月19日	8月26日		
水素イオン濃度(pH)	－	8.2	8.1	8.3	8.0	7.6	7.5	7.5	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導度(EC)	mS/m	505	371	375	427	465	489	371	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.5未満	1.0	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	16	13	13	14	7.8	6.2	6.0	25	適合
浮遊物質量(SS)	mg/l	1未満	7	1未満	1	1未満	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	—	0.03	適合
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	1	適合
有機燐化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	0.2	適合
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	0.1	適合
六価クロム化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	0.2	適合
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.02	—	0.01	—	0.1	適合
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	—	0.005	適合
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	—	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.003	適合
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	0.1	適合
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	0.1	適合
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	0.2	適合
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	—	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	—	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	1	適合
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	0.04未満	—	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	—	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	—	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	—	0.02	適合
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	—	0.06	適合
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	—	0.03	適合
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	0.2	適合
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	0.1	適合
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	0.1	適合
ほう素及びその化合物	mg/l	6.2	4.8	4.9	5.8	—	6.4	—	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	8.5	9.5	9.3	9.4	—	8.2	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	—	0.6	—	8	適合
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	0.5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	—	1未満	—	5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	—	1未満	—	5	適合
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	0.5	適合
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	1	適合
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	1	適合
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	2	適合
ニッケル含有量	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	1	適合
全リン	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	—
全窒素	mg/l	9.7	9.7	9.8	10	9.8	8.4	8.6	—	—
塩化物イオン	mg/l	850	—	510	—	750	780	—	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	500	—	340	—	470	460	—	—	—
カリウムイオン	mg/l	95	—	59	—	89	84	—	—	—
カルシウムイオン	mg/l	850	—	710	—	820	840	—	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	73	—	50	—	76	71	—	—	—
水温	℃	25.5	25.0	25.8	26.4	25.8	25.8	26.0	45	適合
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	0.1未満	—	220	適合
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	9.3	—	—	8.2	—	200	適合
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	1未満	—	800	適合
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	—	1	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水・放流水のモニタリング結果（7月分）

7月の放水量：　5,859.6m3

項目＼採水日	単位	浸出水					放流水				目標処理水質	適合状況
		7月1日	7月8日	7月15日	7月22日	7月29日	7月1日	7月8日	7月15日	7月22日		
水素イオン濃度(pH)	－	8.3	8.4	8.3	8.0	8.0	7.7	7.8	7.7	7.6	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導度(EC)	mS/m	323	381	459	492	485	262	317	391	448	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.5	0.6	0.6	0.5	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	14	15	16	16	16	6.6	8.1	8.0	8.0	25	適合
浮遊物質量(SS)	mg/l	1	2	1	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.03	適合
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	—	1	適合
有機燐化合物	mg/l	—	0.1未満	—	—	—	—	0.1未満	—	—	0.2	適合
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.1	適合
六価クロム化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.2	適合
砒素及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	—	0.01	—	—	0.1	適合
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	0.005	適合
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.003	適合
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.1	適合
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.1	適合
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.2	適合
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	—	—	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	—	1	適合
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	0.04未満	—	—	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	—	—	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.02	適合
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	—	—	0.06	適合
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	—	—	0.03	適合
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.2	適合
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.1	適合
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	—	—	0.1	適合
ほう素及びその化合物	mg/l	5.3	5.6	6.1	6.3	6.2	—	5.9	—	—	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	13	11	10	9.1	8.9	—	12	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	—	0.5未満	—	—	8	適合
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	—	—	0.5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	1未満	—	—	5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	1未満	—	—	5	適合
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	—	0.5	適合
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	—	1	適合
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	—	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	—	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	—	—	1	適合
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	—	—	2	適合
ニッケル含有量	mg/l	—	0.1未満	—	—	—	—	0.1未満	—	—	1	適合
全リン	mg/l	—	0.06未満	—	—	—	—	0.06未満	—	—	—	—
全窒素	mg/l	14	12	11	10	9.4	10	13	12	10	—	—
塩化物イオン	mg/l	270	440	—	—	—	230	400	—	—	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	280	320	—	—	—	210	310	—	—	—	—
カリウムイオン	mg/l	46	58	—	—	—	36	53	—	—	—	—
カルシウムイオン	mg/l	700	690	—	—	—	550	690	—	—	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	58	60	—	—	—	42	59	—	—	—	—
水温	℃	25.8	25.5	26.0	26.6	25.2	24.5	25.5	26.2	26.4	45	適合
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	220	適合
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	11.0	—	—	—	—	12	—	—	200	適合
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	—
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	—	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	0.0014	—	—	—	—	0.000092	—	—	1	適合

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水・放流水のモニタリング結果（6月分）

6月の放水量：　7,354.6m3

項目 ＼ 採水日	単位	浸出水					放流水					目標処理水質	適合状況
		6月2日	6月5日	6月10日	6月17日	6月24日	6月3日	6月5日	6月10日	6月17日	6月24日		
水素イオン濃度(pH)	―	8.3	7.6	8.4	8.3	8.3	7.5	7.7	7.8	7.8	7.6	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導度(EC)	mS/m	490	162	416	433	330	463	464	298	398	426	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	1.2	0.5未満	1.0	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	25	適合
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	15	9	14	16	12	2.8	2.9	2.4	5.8	5.4	25	適合
浮遊物質量(SS)	mg/l	1	13	1	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	0.03	適合
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	1	適合
有機燐化合物	mg/l	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	0.1未満	—	0.2	適合
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
六価クロム化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
砒素及びその化合物	mg/l	0.02	0.01未満	0.01	0.02	0.01	—	—	—	0.01	—	0.1	適合
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	0.005	適合
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	0.0005未満	—	0.003	適合
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	0.004未満	—	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	1	適合
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	—	—	0.04未満	—	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	—	0.3未満	—	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	—	0.006未満	—	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	0.002未満	—	0.02	適合
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	—	0.006未満	—	0.06	適合
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	0.003未満	—	0.03	適合
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.2	適合
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	0.01未満	—	0.1	適合
ほう素及びその化合物	mg/l	5.4	1.3	6.3	5.9	4.5	—	—	—	6.2	—	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	8.9	6.8	15	12	10	—	—	—	15	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	—	—	—	0.5未満	—	8	適合
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	0.02未満	—	0.5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	—	—	1未満	—	5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	—	—	1未満	—	5	適合
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	0.5	適合
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	1	適合
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	—	0.05未満	—	1	適合
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	2	適合
ニッケル含有量	mg/l	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	0.1未満	—	1	適合
全リン	mg/l	—	—	—	0.06未満	—	—	—	—	0.06未満	—	—	—
全窒素	mg/l	10	7.3	16	13	11	11	10	15	16	12	—	—
塩化物イオン	mg/l	810	—	—	560	—	740	—	—	480	—	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	460	—	—	400	—	490	—	—	360	—	—	—
カリウムイオン	mg/l	77	—	—	71	—	71	—	—	62	—	—	—
カルシウムイオン	mg/l	780	—	—	700	—	700	—	—	680	—	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	59	—	—	61	—	52	—	—	68	—	—	—
水温	℃	22.5	21.5	24.5	23.5	23.7	21.5	22.1	23.0	23.3	23.5	45	適合
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	—	220	適合
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	—	12	—	—	—	—	15	—	200	適合
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	—
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	0.0002未満	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	0.004未満	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水・放流水のモニタリング結果（5月分）

5月の放水量：　2,269.9m3

項目 ＼ 採水日	単位	浸出水				放流水		目標処理水質	適合状況
		5月8日	5月13日	5月20日	5月27日	5月13日	5月20日		
水素イオン濃度(pH)	－	8.4	8.3	8.1	8.3	7.8	7.7	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導度(EC)	mS/m	342	464	474	467	325	343	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5未満	0.5未満	25	適合
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	13	15	15	16	1.9	2.4	25	適合
浮遊物質量(SS)	mg/l	1	1	1未満	1	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.03	適合
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	1	適合
有機燐化合物	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	0.2	適合
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.1	適合
六価クロム化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	0.2	適合
砒素及びその化合物	mg/l	0.02	0.02	0.01	0.02	—	0.01	0.1	適合
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	0.005	適合
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	0.0005未満	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	0.003	適合
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.1	適合
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.1	適合
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	0.2	適合
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	1	適合
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	0.04未満	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	0.3未満	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.02	適合
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	0.006未満	0.06	適合
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	0.003未満	0.03	適合
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	0.2	適合
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.1	適合
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	0.01未満	0.1	適合
ほう素及びその化合物	mg/l	4.9	5.8	5.9	5.3	—	5.1	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	13	11	11	9.1	—	12	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	—	0.5未満	8	適合
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	0.02未満	0.5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	—	1未満	5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	—	1未満	5	適合
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	0.5	適合
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	1	適合
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	0.05未満	1	適合
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	0.1未満	2	適合
ニッケル含有量	mg/l	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	1	適合
全リン	mg/l	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—
全窒素	mg/l	14	12	12	11	9.7	13	—	—
塩化物イオン	mg/l	430	—	780	—	410	430	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	340	—	420	—	260	310	—	—
カリウムイオン	mg/l	51	—	75	—	44	47	—	—
カルシウムイオン	mg/l	660	—	730	—	530	610	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	55	—	64	—	41	51	—	—
水温	℃	22.2	21.9	22.2	22.0	20.6	21.8	45	適合
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	0.1未満	220	適合
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	—	11	—	—	12	200	適合
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	800	—
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	0.0002未満	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	0.004未満	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	1	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水・放流水のモニタリング結果（4月分）

4月の放水量：　3,355.7m3

項目 ＼ 採水日	単位	浸出水					放流水			目標処理水質	適合状況
		4月1日	4月8日	4月15日	4月22日	4月28日	4月8日	4月22日	4月28日		
水素イオン濃度(pH)	―	8.2	8.3	8.2	8.3	8.0	7.6	7.7	7.7	5.8以上8.6以下	適合
電気伝導度(EC)	mS/m	484	419	441	460	327	452	380	440	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	0.5未満	0.5未満	—	25	適合
化学的酸素要求量(COD)	mg/l	15	14	14	14	12	1.0	1.0	1.4	25	適合
浮遊物質量(SS)	mg/l	2	3	1	3	11	1未満	1未満	1未満	10	適合
カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	0.03	適合
シアン化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	1	適合
有機燐化合物	mg/l	—	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	—	0.2	適合
鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.1	適合
六価クロム化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	0.2	適合
砒素及びその化合物	mg/l	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	—	—	0.1	適合
全水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	0.005	適合
アルキル水銀	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	検出されないこと	適合
ポリ塩化ビフェニル（PCB）	mg/l	—	0.0005未満	—	—	—	0.0005未満	—	—	0.003	適合
トリクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.1	適合
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.1	適合
ジクロロメタン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	0.2	適合
四塩化炭素	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	0.02	適合
1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	0.04	適合
1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	1	適合
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	—	—	0.4	適合
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	3	適合
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	0.06	適合
1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	0.02	適合
チウラム	mg/l	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	—	—	0.06	適合
シマジン	mg/l	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	0.03	適合
チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	0.2	適合
ベンゼン	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.1	適合
セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	0.1	適合
ほう素及びその化合物	mg/l	4.7	4.2	5.1	5.0	3.8	4.9	—	—	10	適合
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	7.8	9.1	10	10	10.0	9.6	—	—	—	—
ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	8	適合
1,4-ジオキサン	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	0.5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　鉱油類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	—	5	適合
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量　動植物油脂類含有量	mg/l	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	—	—	5	適合
フェノール類	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	0.5	適合
銅及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	1	適合
亜鉛及びその化合物	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	1	適合
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	3	適合
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	—	—	1	適合
クロム及びその化合物	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	2	適合
ニッケル含有量	mg/l	—	0.1未満	—	—	—	0.1未満	—	—	1	適合
全リン	mg/l	—	0.06未満	—	—	—	0.06未満	—	—	—	—
全窒素	mg/l	9.7	10	11	11	11.0	10	12	10.0	—	—
塩化物イオン	mg/l	—	700	—	770	—	800	540	—	—	—
ナトリウムイオン	mg/l	—	370	—	430	—	440	380	—	—	—
カリウムイオン	mg/l	—	64	—	76	—	68	56	—	—	—
カルシウムイオン	mg/l	—	670	—	770	—	700	610	—	—	—
マグネシウムイオン	mg/l	—	48	—	60	—	49	46	—	—	—
水温	℃	19.3	18.2	20.5	19.8	21.0	16.5	19.5	19.8	45	適合
ヨウ素消費量	mg/l	—	—	—	—	—	0.1未満	—	—	220	適合
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	—	9.2	—	—	—	9.7	—	—	200	適合
大腸菌数	CFU/ml	—	—	—	—	—	—	—	—	800	—
クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—

備考1：目標処理水質とは、横須賀市で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2：「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。（アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。）

備考3：「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。

浸出水と放流水の水質（2026年9月現在）















