

産業廃棄物処理施設維持管理記録票

令和7年4月分

施設の名称	かながわ環境整備センター						
施設の種類	管理型最終処分場						
施設の設置場所	横須賀市芦名3丁目1990番地			電話番号: 046-856-6810			
施設の設置者	氏名	神奈川県知事 黒岩 祐治					
	住所	横浜市中区日本大通1					
施設の処理能力	埋立容量 : 544,000m ³						
処理する産業廃棄物の種類	① 燃え殻 ② ばいじん ③ 汚泥 ④ 鉱さい ⑤ 政令第2条第13号に掲げる廃棄物(「13号廃棄物」) ⑥ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(「ガラ陶」) ⑦ 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(「がれき類」) ⑧ 石綿含有産業廃棄物						
埋立量(t)	① 燃え殻				0.96		
	② ばいじん				0.00		
	③ 汚泥				34.25		
	④ 鉱さい				0.00		
	⑤ 13号廃棄物				0.00		
	⑥ ガラ陶(石綿含有以外)				223.78		
		内数 廃石膏ボード	(135.02)				
	⑦ がれき類(石綿含有以外)				348.97		
		内数 中間処理残さ	(295.40)				
	⑧ 石綿含有産業廃棄物				815.44		
合 計				1423.40			
擁壁の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
遮水工の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
調整池(調整槽)の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日	-		措置内容	-		
浸出液処理設備の点検	点検を行った年月日	令和7年4月30日		点検結果	異常なし		
	措置を講じた年月日			措置内容	-		
放流水の水質検査	採取した場所	放流水質モニタリング槽					
	ダイオキシン類以外	採水日	4月9日	4月16日			
		結果取得日	4月9日	4月16日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
検査結果							
地下水等の水質結果	採取した場所	観測井No. 1～4					
	電気伝導率等	採水日	4月2日	4月16日			
		結果取得日	4月8日	4月22日			
		検査結果	異常なし	異常なし			
	地下水等検査項目	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
	ダイオキシン類	採水日					
		結果取得日					
		検査結果					
措置を講じた年月日	—		措置内容	—			
残余埋立量の測定(単位: m ³)	測定を行った年月日	令和7年3月31日			全体埋立量	753,000	
	測定結果	竣工から今回の測定日までの埋立量		533,480	残余埋立量	219,520	