

5 鎌倉市今泉(寒川浄水場・企業団綾瀬浄水場混合系給水栓)  
水質検査結果 令和8年4月～5月分

令和8年

分類	項目名	単位	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月
健康に関連する項目	1 一般細菌	(1mL中)	1mL中100個以下	0	0				
	2 大腸菌	(MPN/100mL)	検出されないこと	0	0				
	3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003	—				
	4 水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	—				
	5 セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—				
	6 鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—				
	7 ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—				
	8 六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001	—				
	9 亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	—				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.84	—				
	12 フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.08	—				
	13 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.02	—				
	14 四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001	—				
	15 1,4-ジオキサソ	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	—				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001	—				
	17 ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001	—				
	18 テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—				
	19 トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—				
	20 ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	<0.000005	—				
	21 ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001	—				
	22 塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.09	—				
	23 クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	—				
	24 クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0088	—				
	25 ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.002	—				
	26 ジブクロクロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0034	—				
	27 臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	—				
	28 総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.019	—				
	29 トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.006	—				
	30 ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0063	—				
	31 ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0004	—				
	32 ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	0.002	—				
33 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.005	—					
34 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.03	—					
35 鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	—					
36 銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01	—					
37 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	9.9	—					
38 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005	—					
39 塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.7	9.4					
40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	68	—					
41 蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	116	—					
42 陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01	—					
43 ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	<0.000001					
44 2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000005	0.000003					
45 非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005	—					
46 フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	—					
47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.5	0.4					
48 pH			5.8~8.6	7.6	7.4				
49 味			異常でないこと	異常なし	異常なし				
50 臭			異常でないこと	異常なし	異常なし				
51 色	(度)	5度以下	<0.5	<0.5					
52 濁	(度)	2度以下	<0.1	<0.1					
衛生上の措置	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.6				

- ・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先  
企業局 水道部 浄水課  
水質・公民連携グループ  
電話 045-210-7282