

平成28～30年度 神奈川県立相模湖交流センター 修繕箇所・費用一覧

○平成28年度 [単位：円]

No.	件名	金額（税込）
1	消防設備修繕（誘導灯バッテリー交換）	57,240
2	駐車場精算機修理	38,664
3	屋上融雪配管給水バルブ交換	105,840
4	駐車場出口精算機修理	64,800
5	1Fトイレ用リモコンリレー交換	36,720
6	屋上配管エア抜き弁交換	59,400
7	消防設備修繕（誘導灯バッテリー交換）	51,840
8	多目的ホール舞台機構天井反射板用パワーシリンダ交換工事	1,892,160
9	本館外壁改修工事実施設計	2,419,200
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
計		4,725,864

※8及び9は県が実施

○平成29年度 [単位：円]

No.	件名	金額（税込）
1	1F主催者控室エアコン不具合修繕	43,200
2	ホールステージ横ベースライト交換（3台）	71,280
3	トイレピストンバルブ交換	15,012
4	研修室エアコン室外機部品交換	25,380
5	ペーゼンドルファー大屋根外装修繕	101,520
6	消防設備機器修繕（消火器交換）	210,600
7	空調器AC1ダンパモーター交換	367,200
8	冷温水発生器定期部品交換	345,600
9	研修室エアコン室内機サーミスタ交換	69,120
10	PAS及び高圧ケーブル交換工事	1,485,000
11	壁アスベスト含有分析調査	421,200
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
計		3,155,112

※10及び11は県が実施

○平成30年度 [単位：円]

No.	件名	金額（税込）
1	屋上融雪配管給水バルブ交換	77,760
2	屋上給水管Y型ストレーナバルブ交換	178,200
3	駐車場ループコイル再埋設、再舗装工事	950,400
4	トイレピストンバルブ交換	15,012
5	トイレ洗面台水漏れ修繕	70,524
6	消防設備修繕（誘導灯バッテリー交換）	22,680
7	ソーラーポール街路時計改修	453,600
8	冷温水ポンプグランドパッキン交換（3台）	95,040
9	空調器中性能フィルター交換	699,840
10	中央監視装置更新工事	13,284,000
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
計		15,847,056

※10は県が実施