

七沢リハビリテーション病院脳血管センターの移譲に係る質問への回答

設備の状況

設備	状況
電話交換機	現在の電話交換機設備は、交換設置後 15 年以上経過し、平成 18 年 3 月にはメーカーの保守も終了している。在庫部品等に対応してきたが、欠品部品も多い。
エレベーター A 館 1 号機 ~ 3 号機	本エレベーターは、設置以来 31 年間製造元が保守点検をおこなってきたが、保守部品の一部が供給困難となっている。
B 館直流電源装置	直流電源装置は整流器と蓄電池で構成されており、平成 3 年に更新されてはいるものの、いずれも耐用年数（12 ~ 15 年）を超えている。
暖房・給湯施設	ボイラー、熱交換機等の圧力容器は、設置から 30 年以上経過しており、バルブの不具合、ドレン還水への蒸気の混入などが発生している。