

県央地域調達情報

令和5年12月12日公表 調達番号: 央23203号

件名: 消火器の購入(総合防災センター)

見積書提出期限: 令和5年12月26日(正午) 見積書提出場所: 調達課 調達グループ

項番	品名	メーカー	型番・規格	同等品の可否	数量	単位	納入期限	納入場所
1	アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテンモ (リサイクルシール付)	モリタ宮田工業	MEA10B	可	63	個	令和6年2月28日	総合防災センター 防災管理棟2階 事務室 (厚木市下津古久280) ※特記事項参照 エレベーター一部あり
2	設置費	—	—	—	1	式		

特記事項

- 1 消火器の設置場所は、別添「消火器設置箇所一覧」のとおり。
- 2 納品時は、職員の立会、指示のもと設置すること。
- 3 納品日時は、担当者に事前連絡を行うこと。
- 4 製造年月が最新のものであること。
- 5 既存の消火器の撤去について、別途決定業者等に見積りを依頼する予定。

同等品の確認の連絡先

所属	総合防災センター
担当者	管理課 板橋
電話	046-227-0001
FAX	046-227-0027

防災管理棟（エレベーターなし）

No	設置箇所	交換予定消火器製造番号
1	1階 屋外トイレ出入口	24075
2	1階 屋外トイレ出入口 危険物貯蔵庫付近	6156
3	1階 屋外トイレ出入口 危険物貯蔵庫付近	6165
4	1階 屋外トイレ出入口 危険物貯蔵庫付近	6120
5	外2階 発電機室	6007
6	外2階 発電機室 電気室（2）	6167
7	外2階 発電機室 電気室（2）	6116

機械室棟（エレベーターなし）

No	設置箇所	交換予定消火器製造番号
8	1階 機械室	24103
9	1階 機械室	23477
10	1階 ボイラー室	24055
11	1階 ボイラー室	6158
12	1階 特殊排水装置室	23960
13	2階 機械室	24059
14	2階 機械室	6121
15	2階 発電機室	6178
16	2階 発電機室	6157

第1訓練棟（一部エレベーターあり）

No	設置箇所	交換予定消火器製造番号
17	1階 放水ゾーン	23479
18	1階 コンプレッサー室横	24050
19	1階 ポンプ室横出入口	23975
20	1階 E L V側出入口	24091
21	1階 通路 別棟（管制室前）	24074
22	1階 訓練用消火ポンプ室 別棟	23903
23	1階 管制室内 別棟	24065
24	1階 燃焼ゾーン 別棟	24052
25	1階 燃焼ゾーン 別棟	24015
26	1階 燃焼ゾーン 別棟	24018
27	1階 燃焼ゾーン 別棟	23959
28	2階 E L V前	24060
29	2階 作戦室 別棟	23475
30	3階 E L V前	24086
31	3階 障害突破訓練室 別棟	24088
32	4階 E L V前	23907
33	4階 毒・劇物対応訓練室 別棟	24077
34	4階 消火設備室前	24048
35	4階 訓練室（7）前	24100
36	4階 油脂室庫前	24099
37	4階 訓練室（1）前	24101
38	5階 E L V前	23843
39	5階 ファイバースコープ訓練室 別棟	23974
40	5階 多目的訓練スペース入口	24087
41	5階 住宅前	24084
42	5階 防災無線室	24098
43	5階 防災無線室	24062
44	5階 防災無線室	634
45	6階 E L V前	24096
46	6階 通過訓練室 別棟	23382
47	7階 消火栓横	24070
48	7階 救助訓練室 別棟	24058
49	8階 E L V機械室前	24085
50	8階 倉庫 別棟	24053
51	9階 倉庫	24102
52	10階 倉庫	24095
53	11階 フリーライミング室	24061

第2訓練棟（エレベーターなし）

No	設置箇所	交換予定消火器製造番号
54	1階 車路（トンネル訓練棟）	24079
55	1階 車路（トンネル訓練棟）	23470
56	1階 車路（トンネル訓練棟）	24072
57	1階 通路（地下街訓練棟）	24080
58	1階 通路（地下街訓練棟）	24022

車庫棟（エレベーターなし）

No	設置箇所	交換予定消火器製造番号
59	1階 車庫	24093
60	1階 車庫	24064
61	1階 車庫	24073

別添

消火器設置箇所一覧

脱水機棟（エレベーターなし）

No	設置箇所	交換予定消火器製造番号
62	1階 ホッパー室	23800
63	2階 階段前	24076