

行政機関による防災対策の充実

県や市等の行政機関は、消防法や高圧ガス保安法などの法令による事業所への規制・指導のほか、訓練や啓発活動などを行っています。

【防災訓練】

石油コンビナートでの大規模な災害に対応するため、行政機関は、単独訓練や事業所や関係機関との合同訓練など、様々な訓練を実施しています。

- 県は、地震による危険物の漏えいやタンク火災等の大規模な災害を想定し、関係機関や事業所と合同図上訓練を実施しました。（2020度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、講義形式で実施。）
- 臨海部の各消防署は、事業所との合同訓練を定期的に行い、事業所の対応能力の向上を図っています。



合同図上訓練（県）

【情報発信】

コンビナート周辺地域の皆様を中心として、情報発信に取り組んでいます。

- 県では、2016年度から、各事業所の防災に関する取組状況を調査し、その結果の概要をホームページに公表する取組を開始しました。
- 川崎市では、例年、臨海部を対象とした防災訓練、防災講座などを実施しています。（2020年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、11月末現在未実施）



臨海部防災講座（川崎市主催）

【避難計画】

横浜市及び川崎市は、大規模な火災や爆発等が発生し、石油コンビナート地域外にも影響が及ぶ万一の事態を想定した避難対策を含め、市の細部運用計画について見直し作業に取り組むなど、対応を進めています。

今後について

県や横浜市、川崎市は、地域の消防や警察、海上保安庁及び事業所等と連携して、石油コンビナート地域が、安心・安全で、活力ある産業拠点であり続けるよう、取り組んでいきます。

【問合せ先】

〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県くらし安全防災局防災部消防保安課高圧ガス・コンビナートグループ
電話番号：045-210-3479、ファックス番号 045-210-8830

石油コンビナートの地震防災対策の充実 —2020年度版—

—石油コンビナート等防災計画に係る予防対策の取組状況調査結果の概要—



市消防局と協同防との合同訓練（川崎市）

神奈川県では、東日本大震災等の

新たな知見をもとに、2013年度から2014年度にかけて「石油コンビナート等防災アセスメント調査」を実施し、地震等による石油コンビナートへの被害状況等を推定しました。

この調査の結果を踏まえ、2016年3月の「神奈川県石油コンビナート等防災計画」の修正の際に、想定した災害に対する予防対策等を充実・強化し、2016年度から、事業所及び行政機関に対して取組状況の調査を開始しました。

本パンフレットでは、石油コンビナートの防災対策の状況を紹介します。

【神奈川県石油コンビナート等防災計画】
「神奈川県石油コンビナート等防災計画」の本文及び概要は、次のホームページで公表しています。
<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2p/cnt/f5050/p15002.html>



神奈川県内の石油コンビナート

【防災訓練】

災害発生時(地震・津波)の対応等を確実にを行うため、
防災訓練を実施しています。

事業所単独訓練 3%

昨年度未実施 1%

78事業所
合同訓練の実施あり
96%

合同訓練実施状況
(直近5年間の実績)

事業所は、地震や火災等の万一の災害に備え、防災訓練を実施しています。

多くの事業所は、公設消防や近隣事業所などの外部機関と、合同訓練を実施し、連携などを確認しています。

また、国主催の技能コンテストに参加するなど、消火技術の向上に取り組んでいます。

【高圧ガスタンク・危険物タンクの地震対策】

LPガスなどを入れたすべての高圧ガスタンクは本県の「より厳しい耐震基準」※対応しています。

※「より厳しい耐震基準」とは、法律で求められているよりも強い地震の力に対して、倒壊しない耐震性を求める基準です。

原油や灯油などを入れた大型危険物タンクは、新耐震基準への適合が完了しています。

更に、事業所は「遠隔操作可能な緊急遮断弁※」の設置を自主的に進めており、設置義務のない1万kL未満の大型タンクの約6割に設置されています。

※「遠隔操作可能な緊急遮断弁」は、タンクの元弁を遠隔で自動に閉止できることから、油の流出の速やかな停止に有効です。

【災害発生時の被害想定への検討】

事業所の敷地外に影響がある事故に対して、自ら被害想定をすることで、災害対策に活用しています。

事業所は、地震や火災等による、影響範囲の想定を行っています。

被害を最小限にするため、影響範囲の想定を、独自の災害対策の検討や防災訓練などに活用しています。

影響範囲に応じて、近隣事業所等との連絡応援体制に活用しています。

事業所は、万一の災害時に、事業所外に影響が出る前に、事前に避難誘導などの対応ができるよう、被害拡大の判断基準の検討を行っています。

必要に応じて、公共機関と協力できるように、具体的な対応方法を検討しています。

78事業所
実施済 67%

未実施 17%

実施予定 16%

災害発生時の被害想定の実施状況

全34事業所※

明確化済 82%

検討中 15%

未検討 3%

被害が事業所外に拡大すると判断したときの対応方法

※被害が事業所外に出る可能性があるとして判断している事業所

【高圧ガス容器の流出防止】

津波による高圧ガス容器の流出防止のため、容器の固定などの対策を取っています。

事業所は危険物容器についても、流出防止のため、容器の固定、倉庫内のシャッター閉鎖等の対策を取っています。

全40事業所

全て固定 85%

一部固定 12%

別対策 3%

浸水想定箇所にある高圧ガス容器の流出防止策

【情報発信】

地域の皆様と交流するため、説明会等を開催しています。

全36事業所※1

定期交流あり 92%

交流なし 8%

地域との定期交流状況

※1 近隣に住宅等がある事業所

全46事業所※2

情報発信のルールあり 72%

検討中 15%

検討未着手 13%

災害時の情報発信ルールの明確化

※2 近隣に対象があるとした事業所

事業所は、災害時の適切な広報活動のため、情報発信のルール作りを進めています。

【製品等の製造設備の対策】

化学製品等の製造設備は、
災害時にも安全に停止できる仕組みになっています。

事業所は、地震等の災害に備えて、製造設備の緊急停止対応や運転状態の監視を行うコントロールルーム(計器室)の耐震化工事や津波浸水対策を順次進めています。

201施設

対策済 79%

対策予定 15%

未着手 6%

コントロールルーム(計器室)の地震対策

※南海トラフ巨大地震の津波浸水想定に対して、対策の実施状況を調査。

201施設

対策済 95%

対策予定 5%

コントロールルーム(計器室)の津波浸水対策※

また、事業所は、製造設備の緊急停止に必要な保安設備(余剰ガスを処理するフレアスタック等)についても、耐震性の確認を行い、地震時にも確実に緊急停止できるか検証を進めています。

