

6 逗子市沼間(企業団綾瀬浄水場系給水栓)

水質検査結果 令和7年4月～9月分

分類		項目名	単位	基準値	令和7年					
健康に 関連する 項目	細菌	1 一般細菌 (1mL中)	1mL中100個以下	0	0	0	0	0	0	0
		2 大腸菌 (MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0	0	0	0	0
	重金属	3 カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—	—	<0.0003	—
		4 水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
		5 セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
		6 鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
	無機物	7 ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
		8 六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
		9 亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	<0.004	—	—	<0.004	—
		10 シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
		11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	—	1.0	—	—	0.77	—
		12 フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	—	<0.08	—	—	<0.08	—
	有機化学物質	13 ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	0.02	—	—	0.02	—
		14 四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—
		15 1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
		16 ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—
		17 ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—
		18 テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—
		19 トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—
		20 ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.0001	—	—	<0.0001	—
	消毒副生成物	21 塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	—	<0.06	—	—	0.09	—
		22 クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	—	<0.002	—
		23 クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	—	0.010	—	—	0.0096	—
		24 ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	0.006	—	—	0.003	—
		25 ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	0.0018	—	—	0.0023	—
		26 臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	—	<0.001	—
		27 総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	—	0.018	—	—	0.018	—
		28 トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	0.008	—	—	0.007	—
		29 ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	—	0.0058	—	—	0.0055	—
		30 ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	—	0.0001	—	—	0.0002	—
		31 ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	—	0.003	—	—	0.003	—
水利 利用上 の障害 に関する 項目	色	32 亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—
		33 アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	0.02	—	—	0.03	—
		34 鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—
		35 銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—
	味	36 ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	—	8.0	—	—	8.0	—
		37 マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—
	味	38 塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.5	7.0	7.1	6.3	6.4	6.9
		39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	—	65	—	—	62	—
	泡	40 蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	—	106	—	—	116	—
		41 陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	—	<0.01	—	—	<0.01	—
	臭気	42 ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002
		43 2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003
	泡	44 非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.005	—	—	<0.005	—
		45 フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—	—	<0.0005	—
	基礎的 性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2
		47 pH		5.8～8.6	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.4
		48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		50 色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
衛生上の措置	残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7

・ 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。

・ ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。

(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先

企業局 水道部 清水課

水質・公民連携グループ

電話 045-210-7282

6 逗子市沼間(企業団綾瀬浄水場系給水栓)

水質検査結果 令和7年10月～12月分

分類	項目名	単位	基準値	令和7年			令和8年		
				10月	11月	12月	1月	2月	3月
健康に 関連する 項目	1 一般細菌 (1mL中)	1mL中100個以下	0	0	0				
	2 大腸菌 (MPN/100mL)	検出されないこと	0	0	0				
	3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下	—	<0.0003	—				
	4 水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下	—	<0.00005	—				
	5 セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—				
	6 鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—				
	7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—				
	8 六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.001	—				
	9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下	—	<0.004	—				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	—	1.0	—				
	12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下	—	0.10	—				
	13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	—	0.02	—				
水利用上 の障害に 関する項目	14 四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下	—	<0.0001	—				
	15 1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下	—	<0.001	—				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下	—	<0.0001	—				
	17 ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.0001	—				
	18 テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.0001	—				
	19 トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.0001	—				
	20 ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.0001	—				
	21 塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下	—	0.06	—				
	22 クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.002	—				
	23 クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下	—	0.0078	—				
	24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	—	0.003	—				
	25 ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	—	0.0020	—				
	26 臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下	—	<0.001	—				
	27 総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下	—	0.015	—				
	28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下	—	0.007	—				
	29 ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下	—	0.0052	—				
	30 ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下	—	0.0001	—				
	31 ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下	—	<0.002	—				
衛生上の措置	32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	—	<0.005	—				
	33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下	—	0.02	—				
	34 鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	—	<0.01	—				
	35 銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下	—	<0.01	—				
	36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下	—	7.8	—				
	37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	—	<0.005	—				
	38 塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.2	6.1				
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下	—	63	—				
	40 蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下	—	117	—				
	41 隣イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下	—	<0.01	—				
	42 ジエオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000002				
	43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下	0.000002	<0.000001	0.000001				
	44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下	—	<0.005	—				
	45 フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下	—	<0.0005	—				
基礎的性状	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4				
	47 pH 値	5.8～8.6	7.5	7.4	7.4				
	48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし				
	49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし				
	50 色度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5			
	51 濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1			

- 不等号の付いた数字(例:<0.0001)は、不検出(定量下限値未満)であったことを示しています。
- ハイフン(—)は、検査の省略が可能な項目であり、その月は検査を行わなかったことを示しています。
(年4回の検査を実施。)

このページに関するお問い合わせ先
企業局 水道部 清水課
水質・公民連携グループ
電話 045-210-7282