

令和2年7月31日現在

NO	住宅名	棟数	戸数	①汚水処理場・浄化槽関係 下水の処理方法	②エレベーター関係		③消防設備関係				④給水施設関係					⑤遊水池	⑥電容量 A	⑦共聴TV 設置状況	⑧非常通報設備関係 非常通報情報の種類	⑨LSA (緊急通報)の設置	⑩集会所施設	⑪駐車場施設	⑫防音設備	⑬特殊設備 (ソーラー・段差解消昇降機等)	⑭(参考施設)ガス設備関係				
					設置台数	遠隔操作機能	消火器設置	消火設備	避難器具	消火ポンプ	施設種別	給水方法	受水槽		高架水槽 容量(ρ)										非常用エンジン 有・無	自立型給水塔	CATV	都市ガス	プロパン庫
													容量(ρ)	容量(ρ)															
144	アメニティー板戸	8	133	直接放流	4	有3 無1	94	無	有	無	簡易専用・直圧(2施設)	圧送式(1施設) 増圧式(2施設)	49	—	無	—	有	40A	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—			
145	ハイム上粕屋	2	55	汚水処理場	2	無	59	無	有	無	簡易専用	圧送式	24	—	無	—	有	40A	—	—	有	有	無	—	プロパン	有			
146	二宮(テ)	35	175	浄化槽	—	—	—	—	—	—	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	—	—	有	—	無	車椅子昇降機	都市ガス	—			
147	二宮中里(ア)	3	156	直接放流	—	—	67	無	無	無	専用水道	高架水槽	340	20	無	有	—	30A	—	—	有	—	無	—	都市ガス	—			
148	山下(テ)	8	40	直接放流	—	—	—	—	—	—	直圧	—	—	—	—	—	—	30A	—	—	無	—	無	—	プロパン	有			
149	ハイム中里	1	15	直接放流	—	—	6	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	60A	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—			
150	串橋ハイム	1	53	直接放流	1	無	31	無	有	無	直圧	増圧式	—	—	無	—	—	40A	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—			
151	平塚なぎさハイム	4	65	直接放流	4	無	37	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	—	—	無	有	無	—	都市ガス	—			
152	南鴨宮ハイム	1	60	直接放流	1	無	21	無	有	無	直圧	—	—	—	—	—	—	40A	—	—	有	有	無	—	都市ガス	—			