

漫出水・放流水のモニタリング結果(1月分)

埋立処分場からの漫出水の水質分析を4回、処理後の水質分析を4回行いました。なお、処理後の水質が排水基準(目標処理水質)に適合していることを確認後、放流しています。

1月の放流量:443m³

項目	採水日	単位	漫出水			
			1月10日	1月17日	1月24日	1月31日
水系イオン濃度(pH)	-		7.8	7.6	7.4	8.0
電気伝導度(EC)	ms/m		1630	1630	1630	1920
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l		4.3	3.2	1.7	18.0
COD(化学的酸素要求量)	mg/l		55	49	49	82
浮遊物質量(SS)	mg/l		13	2	2	680
カドミウム及びその化合物	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
シアン化合物	mg/l		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
有機燐化合物	mg/l			0.1未満		
鉛及びその化合物	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
六価クロム化合物	mg/l		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
砒素及びその化合物	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
全水銀	mg/l		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l			0.0005未満		
トリクロロエチレン	mg/l		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
テトラクロロエチレン	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ジクロロメタン	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/l		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
チウラム	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シマジン	mg/l		0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
チオベンカルブ	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ベンゼン	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
セレン及びその化合物	mg/l		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ほう素及びその化合物	mg/l		0.16	0.15	0.17	0.19
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		1.9	2	1.8	2
ふっ素及びその化合物	mg/l		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
ノルマヘキサン抽出物質含有量 鉱油類含有量	mg/l		1未満	1未満	1未満	1未満
ノルマヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂類含有量	mg/l		1未満	1未満	1未満	1未満
フェノール類	mg/l		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
銅及びその化合物	mg/l		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.16
亜鉛及びその化合物	mg/l		0.05	0.05未満	0.05未満	0.32
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/l		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/l		3.8	3.6	3.8	1.2
クロム及びその化合物	mg/l		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
ニッケル含有量	mg/l			0.1未満		
全リン	mg/l			0.06未満		
全窒素	mg/l		15	15	16	24
塩化物イオン	mg/l			5900		7600
ナトリウムイオン	mg/l			980		1500
カリウムイオン	mg/l			240		290
カルシウムイオン	mg/l		2500	3300	2200	4100
マグネシウムイオン	mg/l			26		42
水温			14.5	13.0	13.5	13.5
ヨウ素消費量	mg/l					
アモニア、アモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l			2.8		
ダイオキシン類	pg-TEQ/l					
大腸菌群数	個/cm ³					

放流水				目標処理水質	適合状況
1月10日	1月17日	1月24日	1月31日		
7.2	7.1	7.2	6.9	5.8以上8.6以下	適合
2560	2570	2560	2430	-	-
2.0	1.8	2.0	2.8	25	適合
21	12	8	22	25	適合
1	1	1	1未満	10	適合
	0.01未満			0.1	適合
	0.1未満			1.0	適合
	0.1未満			0.2	適合
	0.01未満			0.1	適合
	0.05未満			0.5	適合
	0.01未満			0.1	適合
	0.0005未満			0.005	適合
	0.0005未満			検出されないこと	適合
	0.0005未満			0.003	適合
	0.03未満			0.3	適合
	0.01未満			0.1	適合
	0.02未満			0.2	適合
	0.002未満			0.02	適合
	0.004未満			0.04	適合
	0.02未満			0.2	適合
	0.04未満			0.4	適合
	0.3未満			3	適合
	0.006未満			0.06	適合
	0.002未満			0.02	適合
	0.005未満			0.06	適合
	0.003未満			0.03	適合
	0.02未満			0.2	適合
	0.01未満			0.1	適合
	0.01未満			0.1	適合
	0.09			10	適合
	6.2			-	-
	0.5未満			8	適合
	1未満			5	適合
	1未満			5	適合
	0.05未満			0.5	適合
	0.05未満			1	適合
	0.05未満			1	適合
	0.05未満			3	適合
0.24	0.15	0.18	0.13	1	適合
	0.1未満			2	適合
	0.1未満			1	適合
	0.28			-	-
18	13	11	16	-	-
	9700		9100	-	-
	3500		3200	-	-
	350		330	-	-
3600	5200	3000	5000	-	-
	17		19	-	-
15	13	13.5	14	45	適合
	0.5			220	適合
	7.9			200	適合
	0.000032			1	-
				3000	-

備考1: 目標処理水質とは、横須賀市下水道部で定めている下水の排水基準よりさらに厳しい値を当センターが設定した処理水質値である。

備考2: 「検出されないこと」とは、環境省が定める方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。(アルキル水銀については0.0005mg/lの限界値までは検出されないため「適合」とする。)

備考3: 「未満」とは、分析した値が、該当する濃度より低いことをいう。