

令和4年9月12日
参考資料

横須賀基地内の PFOS 等の検出に関する情報提供について

横須賀基地内の排水処理場の排水から、有機フッ素化合物 (PFOS 等) が検出された事案について、本日、防衛省から、次のとおり情報提供があり、県として申入れを行いましたのでお知らせいたします。

【防衛省からの情報提供の概要】

- ・米軍が7月6日に採水した横須賀基地内の排水処理施設の排水の分析結果が出た。
- ・検出値は以下のとおり。

(単位:ng/L)

		PFOS	PFOA
【生活排水ライン】	(入口)	15	不検出
	(出口)	97	15
【産業排水ライン】	(入口)	17	不検出
	(出口)	48	45

- ・米軍は分析結果を受け、排水処理施設内で粒状活性炭を使用する予定であり、今後も定期的に汚泥除去を行う計画である。また、8月29日に再度採水した。
- ・防衛省が周辺海域の海水について分析を行った結果、検出値は最大 1.8ng/L だった。

【県として防衛省に申し入れた事項】

- ・継続的な横須賀基地内の排水処理施設の排水の分析等による実態の適切な把握。
- ・粒状活性炭の使用等の当面の対策の効果の検証、継続的な実施。
- ・抜本的な原因究明、原因に応じた対策の実施。等

問合せ先

神奈川県政策局基地対策部基地対策課
課長 舘野 電話 045-210-3370
課長代理 小泉 電話 045-210-3375