

入浴設備の調査票【記入例】

※該当に○またはレ、下線部に記入

洗面用水 (<input checked="" type="checkbox"/> 水道水 · 井戸水 · 湧水) → 直結 · 受水槽 <u>25</u> m ³ 有効容量を記入する							
浴槽に使用する水の種類 (<input checked="" type="checkbox"/> 水道水 · 井戸水 · 湧水 · <input checked="" type="checkbox"/> 温泉) → 温泉 <u>1</u> 種類							
貯湯槽 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無) → <input checked="" type="checkbox"/> 原湯 · <input checked="" type="checkbox"/> 上がり用湯							
有の場合	(1) 全ての箇所において60℃以上を保持する加温装置 (<input type="checkbox"/> 有 · <input checked="" type="checkbox"/> 無)						
	貯湯槽に温度計の設置 (<input type="checkbox"/> 有 · <input checked="" type="checkbox"/> 無)						
	(2) 貯湯槽内の湯水の消毒設備 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 完全に排水できる構造である						
<input checked="" type="checkbox"/> 新鮮湯は、湯面より上から落とし込む構造である							
<input checked="" type="checkbox"/> 浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用する							
分湯マスや調節箱 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無) 分湯マス：源泉配管の分岐部にあるマス 調節箱：カランやシャワーに送る湯の温度を調節するためのタンク							
有の場合	清掃等の管理は (<input checked="" type="checkbox"/> 施設 · 温泉供給元 ())						
ろ過器 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無)							
有の場合	<input checked="" type="checkbox"/> ろ過器の1時間当たりのろ過能力は、浴槽の容量より大きい ろ過能力 ① <u>5.0</u> m ³ /1時間 ② <u>10.6</u> m ³ /1時間 ③ _____ m ³ /1時間						
	<input checked="" type="checkbox"/> ろ過器は十分な逆洗浄ができる・・・ろ材 (<input checked="" type="checkbox"/> 砂 · その他 ())						
	<input checked="" type="checkbox"/> 集毛器 (ヘアキャッチャー、HC) はろ過器の前に設置されている						
	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、集毛器の後、ろ過器の直前に設置されている						
	<input checked="" type="checkbox"/> 完全に排水できる構造である						
浴槽水のろ過器や昇温装置等の循環配管 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無)							
有の場合	<input checked="" type="checkbox"/> 循環水の補給口の位置は、浴槽の底部に近い部分にある						
	<input checked="" type="checkbox"/> 新鮮湯は、循環配管につながっていない						
	<input checked="" type="checkbox"/> 完全に排水できる構造である						
オーバーフロー回収槽 (<input type="checkbox"/> 有 · <input checked="" type="checkbox"/> 無)							
有の場合	<input type="checkbox"/> 6面点検が可能であり、容易に清掃が出来る構造である						
	<input type="checkbox"/> 消毒設備は浴用とは別に消毒設備がある						
	<input type="checkbox"/> オーバーフロー環水管を直接循環させるための配管に接続していない						
打たせ湯 (<input type="checkbox"/> 有 · <input checked="" type="checkbox"/> 無) <input type="checkbox"/> 循環湯を使用していない							
シャワー (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無) <input checked="" type="checkbox"/> 循環湯を使用していない							
気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の水粒を発生させる設備 (<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無)							
有の場合	<input checked="" type="checkbox"/> 空気取入口から土ぼこりや浴槽水が入らない構造である						
	<input checked="" type="checkbox"/> 連日使用している浴槽水を用いる構造でない						
	<input checked="" type="checkbox"/> 点検、清掃、排水が容易に行える構造である						
露天風呂と内湯の有無 (<input checked="" type="checkbox"/> 両方有 · 内湯のみ · 露天風呂のみ)							
有の場合	<input checked="" type="checkbox"/> 露天風呂の湯が内湯に混じる構造がない						
浴槽の名称	容量	ろ過器の有無	ろ過器の番号	昇温循環の有無	湯水の消毒方法	浴槽使用水	備考
露天風呂 (男女入替)	2.0 m ³	有 · <input checked="" type="checkbox"/> 無		<input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無 HC <input checked="" type="checkbox"/> 有 · <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系 · 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水 · <input checked="" type="checkbox"/> 温泉 その他 ()	

【HC (ヘアキャッチャー、集毛器)】
循環配管内にある、毛髪や比較的大きな異物を捕集する網状の装置

浴槽によって設備等に違いがある場合は記入

男子内湯	4.2 m ³	<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	①	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	
		<input checked="" type="checkbox"/> 有・ <input type="checkbox"/> 無	②	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	
貸切風呂 (内湯)	1.2 m ³	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	客毎換水
<p>浴槽の縦×横×深さから、浴槽内のお湯の容量を計算する。例：1.2m×2.0m×0.5m = 1.2 m³ ※ 1 m³(立方^レル) = 1 立米(リ^ーベ^イ) = 1,000ℓ(リ^ッル) = 1m(メ^ール)×1m×1m ≒ 1 t(ト^ン)</p>							
	m ³	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	
	m ³	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	
	m ³	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	
	m ³	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無		有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無 HC 有・無	<input checked="" type="checkbox"/> 塩素系・ <input type="checkbox"/> 消毒しない ()	<input checked="" type="checkbox"/> 水道水・ <input type="checkbox"/> 温泉 その他()	

上に書いたろ過能力の番号と一致させてください。

ろ過循環系統に付属する昇温装置は記載不要(「無」に○をつける)