

令和3年度 PFOS及びPFOA 検査結果(1/2)

【浄水場・水源】

検査地点		採水日	検査結果
寒川浄水場	原水	R3.5.10	5ng/L未満
		R3.8.16	5ng/L未満
		R3.11.8	5ng/L未満
		R4.2.1	5ng/L未満
	第2浄水場浄水	R3.5.10	5ng/L未満
		R3.8.16	5ng/L未満
		R3.11.8	5ng/L未満
		R4.2.1	5ng/L未満
	第3浄水場浄水	R3.5.10	5ng/L未満
		R3.8.16	5ng/L未満
		R3.11.8	5ng/L未満
		R4.2.1	5ng/L未満
谷ヶ原浄水場	原水(表流水)	R3.4.12	5ng/L未満
		R3.7.12	5ng/L未満
		R3.10.18	5ng/L未満
		R4.1.24	5ng/L未満
	1号浄水	R3.4.12	5ng/L未満
		R3.7.12	5ng/L未満
		R3.10.18	5ng/L未満
		R4.1.24	5ng/L未満
	2号浄水	R3.4.12	5ng/L未満
		R3.7.12	5ng/L未満
		R3.10.18	5ng/L未満
		R4.1.24	5ng/L未満
落合浄水場	原水	R3.8.2	5ng/L未満
	浄水	R3.8.2	5ng/L未満
鎌沢浄水場	原水	R3.8.2	5ng/L未満
	浄水	R3.8.2	5ng/L未満
和田浄水場	原水	R3.10.5	5ng/L未満
	浄水	R3.10.5	5ng/L未満
大山浄水場	原水	R3.10.19	5ng/L未満
	浄水	R3.10.19	5ng/L未満
鳥屋浄水場	原水	R3.7.12	5ng/L未満
	浄水	R3.7.12	5ng/L未満
イタリ一浄水場	原水	R3.10.5	5ng/L未満
	浄水	R3.10.5	5ng/L未満
品ノ木浄水場	原水	R3.10.5	5ng/L未満
	浄水	R3.10.5	5ng/L未満
水土野水源	原水	R3.10.5	5ng/L未満

令和3年度 PFOS及びPFOA 検査結果(2/2)

【給水栓】

検査地点	浄水場系統	採水日	検査結果
千代田	谷ヶ原浄水場系	R3.6.15	5ng/L未満
		R3.9.14	5ng/L未満
		R3.12.13	5ng/L未満
		R4.3.14	5ng/L未満
日連	谷ヶ原浄水場系	R3.4.19	5ng/L未満
		R3.7.12	5ng/L未満
		R3.10.18	5ng/L未満
		R4.1.24	5ng/L未満
津	寒川浄水場系	R3.5.11	5ng/L未満
		R3.8.17	5ng/L未満
		R3.11.9	5ng/L未満
		R4.2.2	5ng/L未満
旭町	寒川浄水場系	R3.5.10	5ng/L未満
		R3.8.16	5ng/L未満
		R3.11.8	5ng/L未満
		R4.2.1	5ng/L未満
今泉	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系	R3.4.13	5ng/L未満
		R3.7.5	5ng/L未満
		R3.10.5	5ng/L未満
		R4.1.25	5ng/L未満
長柄	(企)綾瀬浄水場系	R3.5.11	5ng/L未満
		R3.8.17	5ng/L未満
		R3.11.9	5ng/L未満
		R4.2.2	5ng/L未満
北金目	(企)伊勢原浄水場系	R3.6.14	5ng/L未満
		R3.9.13	5ng/L未満
		R3.12.7	5ng/L未満
		R4.3.8	5ng/L未満
沼代	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系	R3.6.14	5ng/L未満
		R3.9.13	5ng/L未満
		R3.12.7	5ng/L未満
		R4.3.8	5ng/L未満
上荻野	谷ヶ原・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系	R3.5.10	5ng/L未満
		R3.8.16	5ng/L未満
		R3.11.8	5ng/L未満
		R4.2.1	5ng/L未満
望地	(企)相模原浄水場系	R3.6.7	5ng/L未満
		R3.9.6	5ng/L未満
		R3.12.6	5ng/L未満
		R4.3.7	5ng/L未満
門沢橋	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系	R3.6.7	5ng/L未満
		R3.9.6	5ng/L未満
		R3.12.6	5ng/L未満
		R4.3.7	5ng/L未満
深見	(企)綾瀬・(企)相模原浄水場混合系	R3.4.13	5ng/L未満
		R3.7.5	5ng/L未満
		R3.10.4	5ng/L未満
		R4.1.25	5ng/L未満
佐野川	和田浄水場系	R3.10.5	5ng/L未満
小淵	鎌沢浄水場系	R3.8.2	5ng/L未満
名倉	落合浄水場系	R3.8.2	5ng/L未満
青野原	鳥屋浄水場系	R3.7.6	5ng/L未満
大山	大山浄水場系	R3.10.19	5ng/L未満
仙石原	品ノ木浄水場系	R3.6.8	5ng/L未満
元箱根	イタリ一浄水場系	R3.6.8	5ng/L未満
宮城野	水土野水源系	R3.6.8	5ng/L未満