令和6年度　PFOS及びPFOA　検査結果(1/2)

【浄水場・水源】

検査地点		採水日	検査結果
寒川浄水場	原水	R6.5.13	5ng/L未満
		R6.8.5	5ng/L未満
		R6.11.11	5ng/L未満
		R7.2.3	5ng/L未満
	第2浄水場浄水	R6.5.13	5ng/L未満
		R6.8.5	5ng/L未満
		R6.11.11	5ng/L未満
		R7.2.3	5ng/L未満
	第3浄水場浄水	R6.5.13	5ng/L未満
		R6.8.5	5ng/L未満
		R6.11.11	5ng/L未満
		R7.2.3	5ng/L未満
谷ケ原浄水場	原水(表流水)	R6.4.22	5ng/L未満
		R6.7.8	5ng/L未満
		R6.10.21	5ng/L未満
		R7.1.14	5ng/L未満
	原水(伏流水)	R6.7.8	5ng/L未満
	1号浄水	R6.4.22	5ng/L未満
		R6.7.8	5ng/L未満
		R6.10.21	5ng/L未満
		R7.1.14	5ng/L未満
	2号浄水	R6.4.22	5ng/L未満
		R6.7.8	5ng/L未満
		R6.10.21	5ng/L未満
		R7.1.14	5ng/L未満
落合浄水場	原水	R6.8.19	5ng/L未満
	浄水	R6.8.19	5ng/L未満
鎌沢浄水場	原水	R6.8.19	5ng/L未満
	浄水	R6.8.19	5ng/L未満
和田浄水場	原水	R6.7.2	5ng/L未満
	浄水	R6.7.2	5ng/L未満
大山浄水場	原水	R6.9.9	5ng/L未満
	浄水	R6.9.9	5ng/L未満
鳥屋浄水場	原水	R6.7.2	5ng/L未満
	浄水	R6.7.2	5ng/L未満
イタリー浄水場	原水	R6.10.9	5ng/L未満
	浄水	R6.10.9	5ng/L未満
品ノ木浄水場	原水	R6.10.9	5ng/L未満
	浄水	R6.10.9	5ng/L未満
水土野水源	原水	R6.10.9	5ng/L未満

令和6年度 PFOS及びPFOA 検査結果(2/2)

【給水栓】

番号	検査地点	浄水場系統	採水日	検査結果
1	千代田	谷ケ原浄水場系	R6.6.11	5ng/L未満
			R6.9.10	5ng/L未満
			R6.12.10	5ng/L未満
			R7.3.11	5ng/L未満
2	日連	谷ケ原浄水場系	R6.4.22	5ng/L未満
			R6.7.2	5ng/L未満
			R6.10.21	5ng/L未満
			R7.1.14	5ng/L未満
3	津	寒川浄水場系	R6.5.13	5ng/L未満
			R6.8.5	5ng/L未満
			R6.11.11	5ng/L未満
			R7.2.3	5ng/L未満
4	旭町	寒川浄水場系	R6.5.14	5ng/L未満
			R6.8.6	5ng/L未満
			R6.11.12	5ng/L未満
			R7.2.4	5ng/L未満
5	今泉	寒川・(企)綾瀬浄水場混合系	R6.4.15	5ng/L未満
			R6.7.1	5ng/L未満
			R6.10.7	5ng/L未満
			R7.1.20	5ng/L未満
6	沼間	(企)綾瀬浄水場系	R6.5.13	5ng/L未満
			R6.8.5	5ng/L未満
			R6.11.11	5ng/L未満
			R7.2.3	5ng/L未満
7	善波	(企)伊勢原浄水場系	R6.6.10	5ng/L未満
			R6.9.9	5ng/L未満
			R6.12.9	5ng/L未満
			R7.3.10	5ng/L未満
8	沼代	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系	R6.6.10	5ng/L未満
			R6.9.9	5ng/L未満
			R6.12.9	5ng/L未満
			R7.3.10	5ng/L未満
9	上荻野	谷ケ原・(企)相模原・(企)伊勢原浄水場混合系	R6.5.14	5ng/L未満
			R6.8.6	5ng/L未満
			R6.11.12	5ng/L未満
			R7.2.4	5ng/L未満
10	望地	(企)相模原浄水場系	R6.4.23	5ng/L未満
			R6.7.9	5ng/L未満
			R6.10.22	5ng/L未満
			R7.1.21	5ng/L未満
11	門沢橋	寒川・(企)伊勢原浄水場混合系	R6.4.23	5ng/L未満
			R6.7.9	5ng/L未満
			R6.10.22	5ng/L未満
			R7.1.21	5ng/L未満
12	深見	(企)綾瀬・(企)相模原浄水場混合系	R6.4.15	5ng/L未満
			R6.7.1	5ng/L未満
			R6.10.7	5ng/L未満
			R7.1.20	5ng/L未満
13	佐野川	和田浄水場系	R6.7.2	5ng/L未満
14	小渕	鎌沢浄水場系	R6.8.19	5ng/L未満
15	名倉	落合浄水場系	R6.8.19	5ng/L未満
16	長竹	鳥屋浄水場系	R6.7.2	5ng/L未満
17	大山	大山浄水場系	R6.9.9	5ng/L未満
18	仙石原	品ノ木浄水場系	R6.9.18	5ng/L未満
19	元箱根	イタリー浄水場系	R6.9.18	5ng/L未満
20	宮城野	水土野水源系	R6.9.18	5ng/L未満