

## 2 クリプトスポリジウム等（原虫）検査

### （1）大規模浄水場

#### ア 寒川浄水場

| 検水名 | 検査項目              | H28.4.18 | H28.7.25 | H28.10.24 | H29.1.23 |
|-----|-------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム（個/10L） | 1        | 0        | 0         | 0        |
|     | ジアルジア（個/10L）      | 0        | 0        | 0         | 0        |
|     | 大腸菌（MPN/100mL）    | 1200     | 180      | 90        | 57       |
|     | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | 90       | 30       | 18        | 38       |

#### イ 谷ヶ原浄水場

| 検水名           | 検査項目              | H28.6.22 | H28.9.14 | H28.12.14 | H29.3.1 |
|---------------|-------------------|----------|----------|-----------|---------|
| 原水            | クリプトスポリジウム（個/10L） | 0        | 0        | 1         | 0       |
|               | ジアルジア（個/10L）      | 0        | 0        | 0         | 0       |
|               | 大腸菌（MPN/100mL）    | 15       | 10       | 99        | 1       |
|               | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | 19       | 18       | 33        | 30      |
| 第一取水<br>（伏流水） | クリプトスポリジウム（個/10L） | -        | -        | 0         | -       |
|               | ジアルジア（個/10L）      | -        | -        | 0         | -       |
|               | 大腸菌（MPN/100mL）    | -        | -        | 4         | -       |
|               | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | -        | -        | 0         | -       |

### （2）小規模浄水場等

#### 鳥屋浄水場

| 検水名 | 検査項目              | H28.9.27 | H29.3.15 |
|-----|-------------------|----------|----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム（個/10L） | 0        | 0        |
|     | ジアルジア（個/10L）      | 0        | 0        |
|     | 大腸菌（MPN/100mL）    | 1        | 1        |
|     | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | 0        | 0        |

#### 落合浄水場

| 検水名 | 検査項目              | H28.10.19 |
|-----|-------------------|-----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム（個/10L） | 0         |
|     | ジアルジア（個/10L）      | 0         |
|     | 大腸菌（MPN/100mL）    | 5         |
|     | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | 1         |

#### 鎌沢浄水場

| 検水名 | 検査項目              | H28.10.19 |
|-----|-------------------|-----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム（個/10L） | 0         |
|     | ジアルジア（個/10L）      | 0         |
|     | 大腸菌（MPN/100mL）    | 120       |
|     | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | 2         |

#### 和田浄水場

| 検水名 | 検査項目              | H28.10.19 |
|-----|-------------------|-----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム（個/10L） | 0         |
|     | ジアルジア（個/10L）      | 0         |
|     | 大腸菌（MPN/100mL）    | 11        |
|     | 嫌気性芽胞菌（MPN/100mL） | 1         |

底沢浄水場

| 検水名 | 検査項目               | H28.10.19 |
|-----|--------------------|-----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム (個/10L) | 0         |
|     | ジアルジア (個/10L)      | 0         |
|     | 大腸菌 (MPN/100mL)    | 1         |
|     | 嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL) | 0         |

大山浄水場

| 検水名 | 検査項目               | H28.11.9 |
|-----|--------------------|----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム (個/10L) | 0        |
|     | ジアルジア (個/10L)      | 0        |
|     | 大腸菌 (MPN/100mL)    | 11       |
|     | 嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL) | 0        |

長野浄水場

| 検水名 | 検査項目               | H28.9.27 |
|-----|--------------------|----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム (個/10L) | 0        |
|     | ジアルジア (個/10L)      | 0        |
|     | 大腸菌 (MPN/100mL)    | 0        |
|     | 嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL) | 0        |

イタリー浄水場

| 検水名 | 検査項目               | H28.10.4 |
|-----|--------------------|----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム (個/10L) | 0        |
|     | ジアルジア (個/10L)      | 0        |
|     | 大腸菌 (MPN/100mL)    | 0        |
|     | 嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL) | 0        |

品ノ木浄水場

| 検水名 | 検査項目               | H28.10.18 |
|-----|--------------------|-----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム (個/10L) | 0         |
|     | ジアルジア (個/10L)      | 0         |
|     | 大腸菌 (MPN/100mL)    | 0         |
|     | 嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL) | 0         |

水土野水源

| 検水名 | 検査項目               | H28.10.4 |
|-----|--------------------|----------|
| 原水  | クリプトスポリジウム (個/10L) | 0        |
|     | ジアルジア (個/10L)      | 0        |
|     | 大腸菌 (MPN/100mL)    | 0        |
|     | 嫌気性芽胞菌 (MPN/100mL) | 0        |