

令和4年7月4日
参考資料

横須賀基地内の PFOS 等の検出に関する追加情報

6月30日(木)に横須賀基地内で有機フッ素化合物(PFOS等)が検出されたとの情報提供があった件について、令和4年7月1日(金)夜及び7月4日(月)午後、防衛省から、追加の情報提供がありましたのでお知らせいたします。

【追加の情報提供の概要】

○米側から以下の情報の提供を受けた。

- ・5月4日、横須賀海軍施設の排水処理施設において、排水処理の業者が特異な泡を発見したため、5月9日、米側においてサンプリングを実施。
- ・6月27日、サンプリング結果が判明したため、6月29日、日本側に通報。
- ・横須賀海軍施設の排水処理施設内のサンプルの検出値(暫定値)は以下のとおり。

		PFOS	PFOA
【生活排水ライン】	(入口)	19ng/L	不検出
	(出口)	100ng/L	12ng/L
【産業排水ライン】	(入口)	不検出	不検出
	(出口)	30ng/L	27ng/L

- ・水環境中の暫定目標値を超えるPFOS等が検出された理由は不明であり、泡が確認された後、サンプリング調査が判明するまでの間は、排水処理施設内の目視点検や施設内の消火設備の点検、関係者への聞き取り等の調査を実施。この間、消火システムの故障や特異な泡などは確認されておらず、通常通り排水を続けている。
- ・今後、米側において排水処理場内の排水の再サンプリングを実施し、分析を行い、結果が判明した後、速やかに日本政府に伝達予定。

○排水処理場は基地の海沿いに所在し、排水処理場から海に直接排水される。

問合せ先

神奈川県政策局基地対策部
部長 三森 電話 045-210-3005
基地対策課長 館野 電話 045-210-3370